



LEGENDA CANALI E TERMINALI ARIA		
	Canale di mandata aria in lamiera zincata e coibentazione o equivalente	
	Canale di ripresa aria in lamiera zincata e coibentazione o equivalente	
	Canale flessibile preisolato di mandata	
	Canale flessibile preisolato di ripresa	
	Serranda di regolazione	
	Bocchetta di mandata a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto) tipo BMOV BROFER o equivalente	
	DIMENSIONE [mmxmm]	PORTATA [mc/h]
	Griglia di ripresa ad alette orientabili con serranda di regolazione tipo Brofer BMA	
	DIMENSIONE [mm]	PORTATA [mc/h]
	Unità interna di ventilazione meccanica avanzata a recupero di calore	
	Portata: 1000mc/h Eff. scambio termico raffreddamento: 65,0 Eff. scambio termico riscaldamento: 82,0	

APPLICAZIONE:  
**L.S. COSTRUZIONI IN LEGNO**  
Via Defenza 10 - 81011 Afrate (CE)  
T. 0823 753333  
lscostruzionilegno@gmail.com

COMITENTE:  
**COMUNE DI CORTEMAGGIORE**  
Comune di Cortemaggiore  
Provincia di Piacenza  
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

**NUOVA COSTRUZIONE**  
**NUOVO POLO PER L'INFANZIA**  
INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (M4-C1-I1.1)

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

**Responsabile integrazione prestazioni specifiche:**  
Ing. Roberto Fabrizio - Groma s.r.l.s.  
Firma:

**Responsabile progettazione architettonica:**  
Arch. Alberto Cristofolini  
Supporto alla progettazione:  
Arch. Daria Firmano - Groma s.r.l.s.

**Responsabile progettazione impiantistica:**  
Struttura C.A.  
Ing. Giancarlo Merello - Groma s.r.l.s.  
Struttura legno:  
Ing. Giorgio Galimberti

**Responsabile progettazione impianti meccanici:**  
Ing. Filippo Isanti - Interpro S.r.l.  
Supporto alla progettazione:  
Ing. Daniele Saballo - Groma s.r.l.s.

**Responsabile progettazione impianti elettrici:**  
Ing. Roberto Fabrizio - Groma s.r.l.s.  
Supporto alla progettazione:  
Ing. Biagio Buglione - Interpro S.r.l.

**HUB**  
Via dei Lucchesi 26 - 00187 Roma  
T +39 06 9028 5631  
ingeneriahubengineering.net

**STUDIO TECNICO ARCHITETTI CRISTOFOLINI**  
Via Molteni 8 - 38122 Trento  
T +39 0461 915700 | info@studioarchiteti.it

**ARCHITETTURA ASSOCIATA**  
Via Marchesoni 38 - Trento  
T +39 0461 984785  
studio@architetti.net

FASE		DISCIPLINA			
PROGETTO DEFINITIVO		IMPIANTI MECCANICI			
TITOLO ELABORATO					
SCHEMA MACCHINE VENTILAZIONE					
IDENTIF.		SCALA		DATA EMISSIONE	
D.T.335.04		1:100		24/07/2023	
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autore
A	Prima Emissione	A. Menichini	D. Solzillo	F. Isanti	R. Fabrizio